

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

Юридический адрес: 390046, Рязанская обл, Рязань г, Свободы ул, дом 89, тел.: +7 (4912) 29-07-03

e-mail: post62@cgerzn.ru

ОГРН 1056204014657 ИНН 6234013366

Адреса мест осуществления деятельности: 390046, Рязанская область, г Рязань, ул Свободы, 89 (лит.А), тел.: +74912 290703, e-mail: post62@cgerzn.ru; 390035, Рязанская область, г Рязань, ул Островского, 51А (лит.А), тел.: +74912 290703, e-mail: post62@cgerzn.ru; 391300, Рязанская область, г Касимов, ул Карла Маркса, 12, тел.: +749131 44561, e-mail: gigeid-kasimov@mail.ru; 391300, Рязанская область, г Касимов, ул Набережная, 42, тел.: +749131 44561, e-mail: gigeid-kasimov@mail.ru; 391803, Рязанская область, г Скопин, ул Советская, 149, тел.: +749156 51513, e-mail: skp-cgie@yandex.ru; 391430, Рязанская область, г Сасово, мкр Южный, 43 (Н-2), тел.: +749133 20154, e-mail: gsen_sasovo@mail.ru; 391170, Рязанская область, р-н Старожиловский, рп Старожилово, ул Толстого, 24 (Н2), тел.: +749151 22357, e-mail: cgie_star@mail.ru; 391500, Рязанская область, р-н Шиловский, рп Шилово, ул Касимовская, 62 (Н-3), тел.: +749136 22557, e-mail: shcge-priem@mail.ru; 390046, Рязанская область, г Рязань, ул Свободы, 89 (лит. Б), тел.: +74912 290703, e-mail: post62@cgerzn.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG87



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Рязанской области",
Заведующий СГЛ, врач по СГЛИ

Л. Н. Ермошина
31.08.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 62-01/21973-01-26 от 31.08.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" (ИНН 6230120430 ОГРН 1216200006549)
2. Юридический адрес: 390046, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЯЗАНЬ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, Д. 1А, ЭТАЖ, ОФИС 2 / 205/1
Фактический адрес: Рязанская обл., г.о. город Рязань, г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к. 2
3. Наименование измерений: Параметры микроклимата
4. Цель измерений, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Контракт № 00ГУ-004758 от 17.08.2026
5. Место проведения измерений: ООО "ВЕКТОР", Рязанская обл., г.о. город Рязань, г. Рязань, ул. Островского, д. 21, к. 2
6. Дата и время измерений: 28.08.2026 с 14:30 до 15:30
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Полевой И.Д., Инженер-лаборант, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»
Ф.И.О., должность лица, присутствующего при измерениях: Куличков С.С., Менеджер, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
7. Условия проведения измерений:
Метеоусловия:
В помещении: атмосферное давление 753 мм рт.ст.; температура воздуха 22,8°C; относительная влажность воздуха 56%;
8. Дополнительные сведения: Период года теплый период. Отопление выключено. Система вентиляции естественная общеобменная.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).
9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. НД на метод измерений: МУК 4.3.4120-25 Методические указания по измерению параметров микроклимата на рабочих местах

Код измерений: 1012-МКЛ

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Измерители параметров микроклимата, «Метеоскоп-М»	194916	(0,05+0,05V)	0.1-1 м/с
			(0,1+0,05V)	1-20 м/с
			3 %	3-97 %
			0,2 °C	-40-85 °C
2	Рулетка измерительная металлическая, ВТ8М	616	±0,2 мм	0-8000 мм

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 390046, Рязанская область, г Рязань, ул Свободы, 89 (лит.А)

14. Результаты измерений

№ п/п	№ точки по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по уровню энергозатрат	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
					Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый
Кабинет №3										
1	-	р.м. секретаря	Ia	0,1	22,80 ± 0,23	В пределах 21-28	-	В пределах 15-75	0,10 ± 0,01	Не более 0,2
				1,0	22,80 ± 0,23		56,00 ± 3,46		0,10 ± 0,01	

Результаты представлены с расширенной неопределенностью измерений, коэффициентом охвата k=2 при P=0,95.

Измерения проводил(и): И.Д. Полевой, Инженер-лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Полевой Игорь Дмитриевич, Инженер-лаборант

Конец протокола испытаний (измерений) № 62-01/21973-01-26 от 31.08.2026